

## **VIP concept beoordeling:**

# Uitbreiding toepassingsdomein reeds gevalideerde FiberCover werkwijze

Datum:	11/05/2022
Versienummer:	1.0
Voorzitter beoordelingsteam:	Mw. ir. M.A. Zuurbier
Experts beoordelingsteam:	Dhr. dr. ir. W. Fransman Dhr. drs. K.J.M. Verbist Dhr. dr. ir. R. Houba Dhr. T.D. van Hoorn MSHE
Auteur/secretaris:	Mw. dr. C. Bekker Mw. dr. J.A.B. Kettelarij

## Inleiding

Het Validatie- en Innovatiepunt asbest (VIP) zorgt voor een snelle en onafhankelijke beoordeling ten behoeve van de landelijke validatie van innovatieve werkwijzen<sup>1</sup> voor asbestsanering. Op basis van deze beoordeling adviseert het VIP aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een werkwijze als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het VIP heeft een conceptbeoordeling opgesteld van het verzoek van HMB Milieutechniek m.b.t. uitbreiding van het toepassingsdomein van de reeds gevalideerde FiberCover® werkwijze, zoals opgenomen in SMA-rt (de dato 28 juli 2021). Voordat het VIP tot een definitieve beoordeling op dit dossier komt, stelt het VIP mensen in staat op het concept te reageren gedurende de consultatieperiode via de VIP website.

## Instructies voor het geven van uw reactie

Vermeld bij elke opmerking:

- Het paginanummer en onderdeel waarop de opmerking betrekking heeft;
- De argumentatie of bevindingen waarop u uw reactie baseert.
- Gaat het om andere bronnen, rapporten of literatuur? Voeg deze dan bij.

Alleen reacties die aan deze criteria voldoen, worden door het VIP in behandeling genomen. Opmerkingen worden niet in behandeling genomen als zij:

- Na de sluitingsdatum zijn ingediend;
- Geen betrekking hebben op de inhoud van het document;
- Betrekking hebben op de implementatie van de werkwijze in SMA-rt;
- Klachten betreffen tegen instellingen of personen;
- Aanstootgevend of beledigend zijn.

Voor het indienen van een reactie tijdens de consultatieperiode maakt u gebruik van het daarvoor bestemde formulier op de VIP-website. De consultatie sluit op **woensdag 8 juni 2022**.

## Wat gebeurt er met uw reactie?

Het VIP-beoordelingsteam bespreekt de binnengekomen reacties uit de consultatieronde. Deze reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve beoordeling. Vervolgens stelt het VIP een advies aan het ministerie van SZW op. Het advies en de reacties uit de consultatieronde worden gepubliceerd op de VIP-website. Ook uw reactie en de naam van uw bedrijf of organisatie staan dan op de VIP-website. Als een verzoek tussentijds wordt ingetrokken, brengt het VIP geen advies uit. Er verschijnen dan ook geen reacties uit de consultatie op de VIP-website. Wel informeert het VIP het ministerie van SZW dat het verzoek is ingetrokken.

**Opmerking:** De verzoeker heeft versie 1 van het verzoek ter beoordeling ingediend bij het VIP. Het VIP heeft een conceptbeoordeling opgesteld op basis van deze versie. Naar aanleiding van deze conceptbeoordeling heeft de verzoeker zijn verzoek aangepast (versie 2). Het VIP heeft nog geen beoordeling opgesteld van dit aangepaste verzoek. Om het bredere publiek ook de mogelijkheid te geven om op deze herziende versie te reageren, heeft het VIP besloten versie 2 van het verzoek voor te leggen ter consultatie. Nadat de consultatietermijn is verstreken, bespreekt het VIP-beoordelingsteam de in de consultatie ingebrachte reacties samen met de aanpassingen die de verzoeker heeft gedaan in versie 2 van het verzoek. Hierna wordt de eindbeoordeling opgesteld. Op basis van de eindbeoordeling wordt het advies aan SZW geformuleerd.

---

<sup>1</sup> Onder 'werkwijze' vallen zowel nieuwe als bestaande technieken, apparaten en handelingen zowel complex als simpel.

## CONCEPTBEOORDELING

Doel verzoek: HMB Milieutechniek verzoekt om een uitbreiding van het toepassingsdomein van de reeds gevalideerde FiberCover® werkwijze, zoals opgenomen in SMA-rt (de dato 28 juli 2021), zonder daarbij nieuwe validatiemetingen aan te leveren. Het betreft een aanvulling op de productgroepen ‘asbestcement wand- en gevelplaat’ en ‘asbestcement vlakke plaat’. Onder deze productgroep wil HMB Milieutechniek de bevestigingsmethoden ‘gekit/gelijmd met latten’ en ‘geklemd met latten en/of beugels’ toevoegen aan het toepassingsdomein.

### **Conceptbeoordeling VIP-beoordelingsteam**

- Voor de beoordeling van het saneren van asbestcement beplating dat gekit/gelijmd is met latten verwijst HMB Milieutechniek naar de validatierapporten in bijlage 3 en 19 van de reeds gevalideerde aanvraag (de dato 28 juli 2021). Op basis van deze validatiemetingen en de informatie in het dossier beoordeelt het VIP dat de blootstelling tijdens het saneren met de reeds gevalideerde FiberCover werkmethode van asbestcement beplating dat gekit/gelijmd is met latten, voldoende laag is om plaats te kunnen vinden in risicoklasse 1. Het VIP plaatst daarbij de volgende opmerkingen:
  - o Het VIP verzoekt HMB milieutechniek om de omstandigheden en de resultaten van de validatiemetingen in bijlage 3 en 19 op te nemen in het dossier (dit ten behoeve van de consultatiefase). Hiervoor kan de overzichtstabel (aangeleverd voor het reeds gevalideerde verzoek) van de twee validatiemetingen worden gebruikt.
  - o De huidige werkmethode opgenomen in SMA-rt geeft niet aan welke handelingen moeten worden uitgevoerd om de latten te verwijderen. Het VIP verzoekt HMB Milieutechniek om de volledige FiberCover werkmethode, inclusief de bijkomende handelingen om de latten te verwijderen, toe te voegen aan het dossier.
- Over de tweede bevestigingsmethode ‘geklemd met latten en/of beugels’ kan het VIP geen oordeel geven. Het aangeleverde dossier geeft geen beschrijving, foto’s of validatierapporten van deze handeling. Het VIP verzoekt HMB Milieutechniek om te onderbouwen waarom het saneren met de reeds gevalideerde FiberCover werkmethode van asbestcement beplating dat geklemd is met beugels en/of latten plaats kan vinden in risicoklasse 1.